

LEGENDA:

- istn. przeciwpoż. wyłącznik prądu
- wyjście ewakuacyjne
- demontaże
- proj.stolarka

Gaśnice- jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada na na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej ZLIII, na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej PM.
Rozmieszczenie gaśnic na etapie wykonawstwa.

- hydranty p.poż. HP25
- hydranty p.poż. HP52

LEGENDA B.ELEKTRYCZNA:

- CG — centrala oddymiania typu: MCR9716
- optyczna czujka dymu typu: DOR-40 z gniazdem
- ręczny przycisk oddymiania typu: ROP-1
- M — siłownik okna oddymiającego 2A/24V
- ręczny przycisk przewietrzania typu: IT
- AW1 — oprawa AW 3W-AT-1h-NM-CW-9003
- EW1 — oprawa ewakuacyjna LED 0000-SS-1W-AT-1h-M-TS-9016-S
- AWZ — oprawa awaryjna zewnętrzna LED 0000-PL-AR-3W-AT-1h-SM-TE-CW-9003-FT+W135
- - centrala SAP
- - czujka optyczna dymu
- - ręczny ostrzegacz pożarowy
- - sygnalizator akustyczny
- - moduł monitorująco-sterujący
- WZ - wskaźnik zadziałania

DRACON

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	
ROBOTY BUDOWLANE DOTYCZĄCE BUDYNKU MAGAZYNOWO-BIUROWEGO B-34	
ADRES INWESTYCJI:	
PORT HANDLOWY W KOŁOBRZEGU UL.PORTOWA 41	
INWESTOR:	
ZARZĄD PORTU MORSKIEGO KOŁOBRZEG SP. Z O.O. UL.PORTOWA 41, 78-100 KOŁOBRZEG	
PROJEKTOWAŁ:	**PODPIS:**
mgr inż. Patryk Dominiak upr. bud. nr ZAP/0107/POOE/12 w specjalności elektrycznej	
SPRAWDZIŁ:	**PODPIS:**
mgr inż. Piotr Markowski upr. bud. nr ZAP/0218/POOE/11 w specjalności elektrycznej	
FAZA:	**SKALA:** / **DATA:**
PW	1: 100 / 01.2023
NR RYS.:	**TEMAT RYSUNKU:**
E-02	RZUT I PIĘTRA INSTALACJA P.POŻ.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTĘPOWANIE I DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA KARZE.