



Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg Tel./Fax.: 94 35 167 65 e-mail: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl;
NIP: 671-16-02-794 ; KRS: 0000157554, Kapitał zakładowy: 34 149 000,00 zł [PLN],
Numer konta bankowego: Santander Bank Polska 49 1090 2659 0000 0001 1341 9556

Kołobrzeg, dnia 28.09.2021 r.

EP.VII.5212.6.2021

Do Wykonawców biorących udział w Zapytaniu ofertowym na wymianę pokrycia dachu Hali Magazynowej ASTRA zlokalizowanej w Porcie Handlowym w Kołobrzegu

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na pytania złożone w Zapytaniu ofertowym na wymianę pokrycia dachu Hali Magazynowej ASTRA zlokalizowanej w Porcie Handlowym w Kołobrzegu:

1. Czy ująć w ofercie oczyszczenie i malowanie zardzewiałych elementów konstrukcji dachowej?
W związku z faktem, że część elementów konstrukcji może wymagać zabezpieczenia przed dalszą korozją, należałoby ją oczyścić i pomalować przed przykryciem blachą. W związku z tym Zamawiająca dokonała zmiany wzoru umowy oraz treści zapytania ofertowego.
2. Czy ująć w wycenie wymianę rynien i rur spustowych?
Nie, rynny oraz rury spustowe nie podlegają wymianie.
3. Zgodnie z opisem dach należy pokryć blachą gr. 0,5-0,55mm jednak przy rozstawach ok. 1,30m wymagana grubość blachy to 0,7mm. Czy ująć w wycenie blachę gr. 0,7mm?
Zamawiająca zmienia przedmiot zamówienia poprzez zwiększenie wymaganej grubości blachy na 0,7 mm oraz ustalenie minimalnej wysokości profilu trapezowego na 35 mm. Zamawiająca dokonała zmiany wzoru umowy oraz treści zapytania ofertowego.

PREZES ZARZADU
[Podpis]
mgr inż. Artur Lijewski