



Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg Tel./Fax.: 94 35 167 65 e-mail: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl;
NIP: 671-16-02-794 ; KRS: 0000157554, Kapitał zakładowy: 34 149 000,00 zł [PLN],
Numer konta bankowego: Santander Bank Polska 49 1090 2659 0000 0001 1341 9556

Kołobrzeg, dnia 28.09.2021 r.

EP.VII.5212.7.2021

Do Wykonawców biorących udział w Zapytaniu ofertowym na remont posadzki wewnątrz Hali Magazynowej ASTRA zlokalizowanej w Porcie Handlowym w Kołobrzegu

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na pytania złożone w Zapytaniu ofertowym na remont posadzki wewnątrz Hali Magazynowej ASTRA zlokalizowanej w Porcie Handlowym w Kołobrzegu:

1. Posadowienia fundamentu oraz stóp fundamentowych istniejącego magazynu...

Zamawiająca załącza do odpowiedzi fragmenty Projektu Architektoniczno-budowlanego zawierające przedmiotowe informacje.

2. Brak określenia rzędnych tzw. 0.00 posadzki – m n.p.m?

Zgodnie z projektem hali rzędna posadzki wynosi 1,75 m n.p.m. i powinna zostać zachowana.

3. Badania geologiczne?

4. W przypadku braku informacji na temat istniejących warstw posadzki prosimy o możliwość wykonania odkrywki?

Nie dysponujemy aktualnymi badaniami geologicznymi. W załączonych fragmentach Projektu Architektoniczno-budowlanego znajdują się informacje na temat istniejących warstw posadzki oraz opis warunków gruntowo-wodnych sporządzony na podstawie badań podłoża gruntowego opracowanych w maju 1998 roku. W przypadku gdyby powyższe informacje okazały się niewystarczające, dopuszcza się możliwość wykonania odkrywek po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającą.

5. Brak specyfikacji określającej wykonanie nowych warstw posadzki?

Posadzka powinna zostać wykonana z betonu posadzkowego C30/37 w sposób zapewniający jej wytrzymałość na obciążenie minimum 7 ton/ m².

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Artur Lijewski