



Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg Tel./Fax.: 94 35 167 65 e-mail: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl;
NIP: 671-16-02-794 ; KRS: 0000157554, Kapitał zakładowy: 34 149 000,00 zł [PLN],
Numer konta bankowego: Santander Bank Polska 49 1090 2659 0000 0001 1341 9556

Kołobrzeg, dnia 5 kwietnia 2022 r.

do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Wyjaśnienia do postępowania dotyczącego wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie Morskim Kołobrzeg wraz z wykonaniem sprawdzonych sprawozdań z badania dna i sondaży głębokości dna.

1. Czy Zamawiający w ramach zlecenia wykonania kontroli pięcioletniej wymienionych obiektów budowlanych zleca również badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej?
Tak, Zamawiający zleca również badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

2. Czy Zamawiający umożliwi, podczas przeglądu, dostęp do budynków i pomieszczeń wymienionych w treści zapytania – na czas niezbędny do wykonania stosownych pomiarów?
Tak, umożliwi zgodnie z harmonogramem przedłożonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego.

3. Jak należy traktować pomiary obiektów budowlanych, odłączonych od zasilania w energię elektryczną niektórych obiektów budowlanych (w tym elewatorów)?

Żaden z obiektów budowlanych wskazanych w zakresie kontroli (w tym elewatory) nie zostały odłączone od zasilania w energię elektryczną, dlatego we wszystkich obiektach zgodnie z wykazem należy wykonać obowiązkowe pomiary.

4. Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie czasu na wykonywanie ww. badań okresowych, a tym samym wydłużenia terminu realizacji zamówienia?

Zamawiający nie dopuszcza przedłużenia czasu na wykonywanie ww. badań okresowych.

5. Proszę o potwierdzenie, że zakres badania instalacji elektrycznych należy wykonać zgodnie z wykazem obiektów wymienionych w pkt B przedmiotowego zapytania, pomimo posiadania przez Zamawiającego aktualnych (wykonanych w 2021 r.) badań instalacji elektrycznych dla części budowli.

Zamawiający potwierdza, że zakres badania instalacji elektrycznych należy wykonać zgodnie z wykazem obiektów wymienionych w pkt B przedmiotowego zapytania.

6. Proszę o szczegółowe określenie poz. 26 „Oświetlenie terenu”. W celu dokonania właściwej wyceny zakresu prac, niezbędna jest informacja na temat miejsca, ilości i rodzaju źródeł światła oraz mocy zasilania.

Pozycja 26 „Oświetlenie terenu” dotyczy oświetlenia terenu Portu Handlowego przy ul. Portowej w Kołobrzegu i obejmuje:

- wieże oświetleniowe o wys. 30 m (W1, W2, W3) – 3 szt.
- słupy oświetleniowe: z 1 oprawą – 12 szt. , z 2 oprawami – 10 szt. , z 4 oprawami – 7 szt. , sześcioramienne z 3 oprawami – 2 szt.

7. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania pomiarów w soboty lub po godzinie 15.00? Przedmiotowe pomiary instalacji elektrycznych wymagają chwilowego wyłączenia zasilania. Wykonanie pomiarów wymaga dostępu do wszystkich gniazd wtykowych w pomieszczeniach wszystkich budynków, wymienionych w wykazie pkt B.

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania pomiarów w soboty lub po godzinie 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminów i zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Artur Liński

