



**LEGENDA:**

— INSTALACJA P.POŻ.

HP25/G  
[Symbol] — HYDRANT P.POŻ. HP25

Ø50 2H    Ø50 1H  
[Symbol] — PION—INSTALACJA P.POŻ.

<b>NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:</b> PRZEBUDOWA BUDYNKU CENTRALI		
<b>ADRES INWESTYCJI:</b> PORT HANDLOWY W KOŁOBRZEGU UL.PORTOWA 41		
<b>INWESTOR:</b> ZARZĄD PORTU MORSKIEGO KOŁOBRZEG SP. Z O.O. UL.PORTOWA 41, 78-100 KOŁOBRZEG		
<b>BRANŻA:</b> SANITARNA		
<b>PROJEKTOWAŁ:</b> mgr inż. Rafał Sawicki upr. bud. nr ZAP/0011/POOS/04	<b>PODPIS:</b>	
<b>SPRAWDZIŁ:</b> mgr inż. Gerard Spodniewski upr. bud. Nr 90/Sz/2002	<b>PODPIS:</b>	
<b>FAZA:</b> PW	<b>SKALA:</b> 1: 100	<b>DATA:</b> 12.2022
<b>NR RYS.:</b>	<b>TEMAT RYSUNKU:</b>	
S-01	ROZWINIĘCIE	

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.  
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTĘPOWANIE I DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA KARZE.

- Wykaz elementów:
- Tuleja ochronna na rurę osłonową
  - Kształtka materiałowa, kątowa Ø50/63PE, do zgrzewania z jednostronnym gwintem
  - Kulowy zawór przelotowy Ø50
  - Wodomierz Altair V3 Kvs=20 Dn40; L=300mm
  - Zawór antyskażeniowy EA291NF Ø50
  - Konsola wodomierzowa
  - Filtr siatkowy Ø50
  - Zawór elektromagnetyczny EV220B40B G112ENC Ø40 Kv=24 z cewką BE230AS (MONTAŻ W POZYCJI POZIOMEJ)
  - Presostat KPI35