



LEGENDA:

PWP

proj. przeciwpoż.
wyłącznik prądu

wyjście ewakuacyjne

Gaśnice - jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada na na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku
Dla 760 m2 potrzeba min. 6 kg proszku - 2 gaśnice 6 kg z proszkiem AB

PN

DRACON

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ROBOTY BUDOWLANE DOTYCZĄCE BUDYNKU MAGAZYNOWEGO - HALA CHŁODNIA

ADRES INWESTYCJI:

PORT HANDLOWY W KOŁOBRZEGU
UL. PORTOWA 41

INWESTOR:

ZARZĄD PORTU MORSKIEGO KOŁOBRZEG SP. Z O.O.
UL. PORTOWA 41,
78-100 KOŁOBRZEG

BRANŻA ARCHITEKTURA:

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. arch. Sylwia Kołowiecka
upr. bud. nr 4/ZPOIA/2006
w specjalności architektonicznej

PODPIS:

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. arch. Paulina Rychlicka
upr. bud. nr 23/ZPOIA/2006
w specjalności architektonicznej

PODPIS:

FAZA:

PW

SKALA:

1: 100

DATA:

10.2022

NR RYS.:

A-01

TEMAT RYSUNKU:

RZUT PRZYZIEMIA

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTĘPOWANIE I DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA KARZE.