



LEGENDA:

istn. przeciwpoż. wyłącznik prądu

wyjście ewakuacyjne

demontaże

proj.stolarka

hydranty p.poż. HP25

hydranty p.poż. HP52

Gaśnica- jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada na na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej ZLIII, na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej PM.

Rozmieszczenie gaśnic na etapie wykonawstwa.

Ściana o klasie odporności ogniowej EI120 element oddzielenia przeciwpożarowego

Pas niepalny 2m o klasie odporności ogniowej EI60

Drzwi / przeszklenie o klasie odporności ogniowej EI60

Strefa PM - pow. ok 609m2 (cz. magazynowa)

Strefa ZLIII pow.285m2(cz. biurowa, sanitariaty, pom.socjalne, komunikacja)

istn.kotłownia EI60 pow.ok.34m2

istn.rozdzielnia EI120 pow.ok.18m2

1. Wszystkie wymiary i rzędnę należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostałymi opracowaniami branżowymi należy wyjaśnić i uzgodnić z Autorem projektu
2. Izolacje wykonać zapewniając ciągłość izolacji
3. Przed zamówieniem elementów o małej tolerancji wymiarowej sprawdzić ilość i wymiary otworów na budowie
4. Szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych są tematem odpowiednich opracowań branżowych. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi opracowaniami lub braku informacji należy uzgodnić rozwiązanie z Autorem projektu.
6. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
7. Zabezpieczenia pożarowe wykonać wg opisu technicznego, wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć do klasy NRO
8. Wszystkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoz. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
10. Wszelkie elementy wykonczenia i kolorystyki należy uzgadniać z Autorem projektu.
11. Prowadzenie poszczególnych instalacji oraz lokalizacja urządzeń zgodnie z projektami branżowymi oraz opisem technicznym

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ROBOTY BUDOWLANE DOTYCZĄCE BUDYNKU
MAGAZYNOWO-BIUROWEGOGB-34

ADRES INWESTYCJI:
PORT HANDLOWY W KOŁOBRZEGU
UL.PORTOWA 41

INWESTOR:
ZARZĄD PORTU MORSKIEGO KOŁOBRZEG SP. Z O.O.
UL.PORTOWA 41,
78-100 KOŁOBRZEG

BRANŻA ARCHITEKTURA:

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Sylwia Kolowiecka upr. bud. nr 4/ZPOIA/2006 w specjalności architektonicznej	PODPIS:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Paulina Rychlicka upr. bud. nr 23/ZPOIA/2006 w specjalności architektonicznej	PODPIS:

FAZA: PW	SKALA: 1: 100	DATA: 01.2023
NR RYS.: A-01	TEMAT RYSUNKU: RZUT PARTERU	

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE
AUTORSKIM, KOPLOWANIE, POWIELANIE, ODSTĘPOWANIE I DOKONYWANIE
ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA KARZE.