



Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg Tel./Fax.: 94 35 167 65 e-mail: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl;
NIP: 671-16-02-794 ; KRS: 0000157554, Kapitał zakładowy: 34 149 000,00 zł [PLN],
Numer konta bankowego: Santander Bank Polska 49 1090 2659 0000 0001 1341 9556

Kołobrzeg, dnia 25.01.2024 r.

EP.VII.5212.1.2024

Do Wykonawców biorących udział w Zapytaniu ofertowym na wykonanie utwardzenie placu o powierzchni 2000 m² w Porcie Handlowym w Kołobrzegu, poprzez wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na pytania złożone w Zapytaniu ofertowym na wykonanie utwardzenie placu o powierzchni 2000 m² w Porcie Handlowym w Kołobrzegu, poprzez wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych:

1. Czy wbudowane płyty mają spełniać wymogi dla nawierzchni stałych czy tymczasowych, z uwagi na wymagania według PN-EN 206 płyty drogowe żelbetowe powinny posiadać klasę betonu minimum C30/37

Zamawiający w opisie technicznym stanowiącym załącznik do wzoru umowy wskazał, że nawierzchnia ma zostać wykonana z płyt drogowych wykonanych z betonu klasy C25/30. Jest to wartość minimalna, zastosowanie betonu wyższej klasy jest dopuszczalne. Parametrem jaki powinien zostać zachowany to nośność nawierzchni betonowej wynosząca minimum 4t/m².

2. Czy zamawiający ma wymagania dotyczące nośności samej płyty.

Nośność płyty powinna odpowiadać minimalnej nośności nawierzchni, tj. 4t/m².

3. Proszę o podanie parametrów geowłókniny.

Zastosowana geowłóknina powinna posiadać masę powierzchniową wynoszącą minimum 300 g/m².

ZARZĄD PORTU MORSKIEGO
KOŁOBRZEG Sp. z o.o.

PROKURENT
mgr Wiktor Popiołek

PROKURENT
ZPM Kołobrzeg Sp. z o.o.
nome na logo
mgr Marzena Cap