UWAGI:

1. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostałymi opracowaniami branżowymi należy wyjaśnić i uzgodnić z Autorem projektu
2. Izolacje wykonać zapewniając ciągłość izolacji
3. Przed zamówieniem elementów o małej tolerancji wymiarowej sprawdzić ilość i wymiary otworów na budowie
4. Szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych są tematem odpowiednich opracowań branżowych. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi opracowaniami lub braku informacji należy uzgodnić rozwiązanie z Autorem projektu.
6. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
7. Zabezpieczenia pożarowe wykonać wg opisu technicznego, wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć do klasy NRO
8. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
10. Wszelkie elementy wykończenia i kolorystyki należy uzgadniać z Autorem projektu.
11. Prowadzenie poszczególnych instalacji oraz lokalizacja urządzeń zgodnie z projektami branżowymi oraz opisem technicznym

LEGENDA B.SANITARNA:

- instalacja p.poż.
- HP25/G — hydranty p.poż. HP25
- ø50 2H, ø50 1H — pion instalacja p.poż.

LEGENDA B.ELEKTRYCZNA:

- CC — centrala oddymiania typu: MCR9716
- optyczna czujka dymu typu: DOR-40 z gniazdem
- ręczny przycisk oddymiania typu: ROP-1
- M — siłownik okna oddymiającego 2A/24V
- ręczny przycisk przewietrzania typu: IT
- AW1 — oprawa AW 3W-AT-1h-NM-CW-9003
- EW1 — oprawa ewakuacyjna LED 0000-SS-1W-AT-1h-M-TS-9016-S
- AWZ — oprawa awaryjna zewnętrzna LED 0000-PL-AR-3W-AT-1h-SM-TE-CW-9003-FT+W135

LEGENDA:

- PWP — istn. przeciwpoż. wyłącznik prądu
- wyjście ewakuacyjne
- demontaże
- proj.stolarka

Gaśnice- jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada na na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku ZLIII. Rozmieszczenie gaśnic na etapie wykonawstwa.



Wykaz elementów:
1. Tuleja ochronna na rurę osłonową
2. Kształtka materiałowa, kątowa ø50/63PE, do zgrzewania z jednostronnym gwintem
3. Kulowy zawór przelotowy ø50
4. Wodomierz Altair V3 Kvs=20 Dn40; L=300mm
5. Zawór antyskażeniowy EA291NF ø50
6. Konsola wodomierzowa
7. Filtr siatkowy ø50
8. Zawór elektromagnetyczny EV220B40B G112ENC ø40 Kv=24 z cewką BE230AS (MONTAŻ W POZYCJI POZIOMEJ)
9. Presostat KPI35

DRACON

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:		
PRZEBUDOWA BUDYNKU CENTRALI		
ADRES INWESTYCJI:		
PORT HANDLOWY W KOŁOBRZEGU UL.PORTOWA 41		
INWESTOR:		
ZARZĄD PORTU MORSKIEGO KOŁOBRZEG SP. Z O.O. UL.PORTOWA 41, 78-100 KOŁOBRZEG		
BRANŻA ARCHITEKTURA:		
PROJEKTOWAŁ:		**PODPIS:**
mgr inż. arch. Sylwia Kołowiecka upr. bud. nr 4/ZPOIA/2006 w specjalności architektonicznej		
SPRAWDZIŁ:		**PODPIS:**
mgr inż. arch. Paulina Rychlicka upr. bud. nr 23/ZPOIA/2006 w specjalności architektonicznej		
FAZA:	**SKALA:**	**DATA:**
PW	1: 100	12.2022
NR RYS.:	**TEMAT RYSUNKU:**	
A-01	RZUT PIWNICY	

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTĘPOWANIE I DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA KARZE.