

**LEGENDA:**

PWP

W

G

---

→

D

G

P.POŻ.

PION-INSTALACJA P.POŻ.

hydranty p.poż. HP25

hydranty p.poż. HP52

Gaśnice- jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada na na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej ZLIII, na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej PM.  
Rozmieszczenie gaśnic na etapie wykonawstwa.

INSTALACJA P.POŻ.

PION-INSTALACJA P.POŻ.

1. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostałymi opracowaniami branżowymi należy wyjaśnić i uzgodnić z Autorem projektu

2. Izolacje wykonąć zapewniając ciągłość izolacji

3. Przed zamówieniem elementów o małej tolerancji wymiarowej sprawdzić ilość i wymiary otworów na budowie

4. Szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych są tematem odpowiednich opracowań branżowych. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi opracowaniami lub braku informacji należy uzgodnić rozwiązanie z Autorem projektu.


6. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.

7. Zabezpieczenia pożarowe wykonąć wg opisu technicznego, wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć do klasy NRO

8. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp, posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

10. Wszelkie elementy wykończenia i kolorystyki należy uzgodnić z Autorem projektu.

11. Prowadzenie poszczególnych instalacji oraz lokalizacja urządzeń zgodnie z projektami branżowymi oraz opisem technicznym



NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:		
ROBOTY BUDOWLANE DOTYCZĄCE BUDYNKU MAGAZYNOWO-BIUROWEGO B-34		
ADRES INWESTYCJI:		
PORT HANDLOWY W KOŁOBRZEGU UL.PORTOWA 41		
INWESTOR:		
ZARZĄD PORTU MORSKIEGO KOŁOBRZEG SP. Z O.O. UL. PORTOWA 41, 78-100 KOŁOBRZEG		
BRANŻA SANITARNA:		
PROJEKTOWAŁ:		PODPIS:
mgr inż. Rafał Sawicki upr. bud. nr ZAP/0011/POOS/04		
SPRAWDZIŁ:		PODPIS:
mgr inż. Gerard Spodniewski upr. bud. Nr 90/Sz/2002		
FAZA:	SKALA:	DATA:
PW	1: 100	01.2023
NR RYS.:	TEMAT RYSUNKU:	
S-01	RZUT PARTERU INSTALACJA P.POŻ.	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTĘPOWANIE I DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA KARZE.		