



LEGENDA:		LEGENDA B.ELEKTRYCZNA:	
	istn. przeciwpoż. wyłącznik prądu		centrala oddymiania typu: MCR9716
	wyjście ewakuacyjne		optyczna czujka dymu typu: DOR-40 z gniazdem
	demontaże		ręczny przycisk oddymiania typu: ROP-1
	proj.stolarka		silownik okna oddymiającego 2A/24V
Gaśnice- jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada na na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej ZLIII, na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej PM. Rozmieszczenie gaśnic na etapie wykonawstwa.			oprawa AW 3W-AT-1h-NM-CW-9003
	hydranty p.poż. HP25		oprawa ewakuacyjna LED 0000-SS-1W-AT-1h-M-TS-9016-S
	hydranty p.poż. HP52		oprawa awaryjna zewnętrzna LED 0000-PL-AR-3W-AT-1h-SM-TE-CW-9003-FT+W135
			- centrala SAP
			- czujka optyczna dymu
			- ręczny ostrzegacz pożarowy
			- sygnalizator akustyczny
			- moduł monitorująco-sterujący
		WZ	- wskaźnik zadziałania

 DRACON		
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: ROBOTY BUDOWLANE DOTYCZĄCE BUDYNKU MAGAZYNOWO-BIUROWEGO B-34		
ADRES INWESTYCJI: PORT HANDLOWY W KOŁOBRZEGU UL.PORTOWA 41		
INWESTOR: ZARZĄD PORTU MORSKIEGO KOŁOBRZEG SP. Z O.O. UL. PORTOWA 41, 78-100 KOŁOBRZEG		
BRANŻA SANITARNA:		
PROJEKTOWAŁ:	PODPIS:	
mgr inż. Patryk Dominiak upr. bud. nr ZAP/0107/POOE/12 w specjalności elektrycznej		
SPRAWDZIŁ:	PODPIS:	
mgr inż. Piotr Markowski upr. bud. nr ZAP/0218/POOE/11 w specjalności elektrycznej		
FAZA:	SKALA:	DATA:
PW	1: 100	01.2023
NR RYS.:	TEMAT RYSUNKU:	
E-01	RZUT PARTERU INSTALACJA P.POŻ.	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM, KOPIOWANIE, POMIENIANIE, ODSTĘPOWANIE I KOPYLOWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA KARZE.		