



Urząd
Miasta
Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 500
fax. 94 35 23 769
e-mail: urząd@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg, 27 sierpnia 2013 r.

K-IO.6221.26.2013.IX

COMPONO Sp. z o. o.
ul. Bohaterów Warszawy 21
70-372 Szczecin

Dotyczy: wniosku z dnia 23.08.2013 r. o ustalenie warunków technicznych na odprowadzenie wód deszczowych dla budynku zabytkowej Reduty Morast z lokalizacją na dz. nr 173/3 obr. 4 przy ul. Warzelniczej w Kołobrzegu.

Odpowiadając na wniosek z dnia 23.08.2013 r., w w/w sprawie Wydział Komunalny Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska informuje, iż z przyczyn technicznych i ekonomicznych nie jest zasadne odprowadzenie wód opadowych z remontowanego obiektu do miejskiej sieci odwodnieniowej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Warzelniczej. W związku z tym nie jest konieczne wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód deszczowych.

Wody opadowe z połąci dachowych, wody drenażowe oraz z powierzchni utwardzonych zagospodarowanego terenu można odprowadzić do wewnętrznej sieci odwodnieniowej na terenie właściciela nieruchomości. Istnieje również możliwość odprowadzenia wód opadowych bezpośrednio do Basenu Łódzkiego, po uzyskaniu zgody właściciela wód oraz po uzyskaniu m.in. decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

Informuję również, że dopuszcza się odprowadzenie wód deszczowych na teren własnej nieruchomości, jednakże w myśl art. 29 i 30 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. Nr 145 j.t.), w sposób nie zmieniających stanu wód na gruncie, kierunku odpływu wody opadowej ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

Z uwagi na powyższe nie jest wymagany również udział Gminy Miasto Kołobrzeg w odbiorze.

Z poważaniem

NACZELNIK
WYDZIAŁU KOMUNALNEGO

inż. Karol Królikowski

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM



COMPONO Sp. z o.o.

Arkadiusz Rucki
Architekt